

Утверждаю  
Заместитель Главы Администрации  
Окуловского муниципального района  
А.С. Киселев  
«01» июля 2025 года



**Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения, Боровёнковского, Котовского сельских поселений**

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения, Боровёнковского, Котовского сельских поселений (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии).

2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ);
- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила).

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.

4. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения, Боровёнковского, Котовского сельских поселений (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, согласно Приложению № 1,2,3 к Программе.

4.1. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией Окуловского муниципального района.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

4.2.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

4.2.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.2.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии.

4.2.4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрацией Окуловского муниципального района.

4.2.5. Замена члена Комиссии допускается только по постановлению Администрации Окуловского муниципального района.

4.2.6. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;
- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;
- открытие и ведение заседания Комиссии;
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.2.7. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

4.2.8. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;
- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.2.9. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.2.10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов.

Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

5. В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемых лиц к отопительному периоду Комиссия должна:

5.1. Разработать график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с указанием объектов, подлежащих оценке, сроков и даты начала проведения оценки согласно приложению № 1-3. При этом сроки проведения оценки обеспечения готовности каждого проверяемого лица не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

5.2. Направить в срок до 15 июля для размещения на официальном сайте Администрации информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности.

5.3. Подготовить письменное уведомление каждому лицу, подлежащему оценке обеспечения готовности, с указанием сроков проведения оценки и даты, к которой необходимо подготовить и представить Комиссии документы согласно перечню, приведенному в приложениях № 1-3 к настоящей Программе, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду;

5.4. Направить уведомление и оценочный лист в электронном виде для заполнения проверяемым лицам в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения.

5.5. Передать полученные от проверяемых лиц заполненные в бумажном виде оценочные листы, а также документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности, в адрес соответствующей единой теплоснабжающей организации (Далее ЕТО), которая должна в течение 10 календарных дней с момента получения произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности.

5.6. Обеспечить контроль представления ЕТО в Комиссию не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) результатов проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) лиц, указанных в приложениях № 1-3 к настоящей Программе, и оформления результатов оценки обеспечения готовности;

5.7. Осуществить оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности. В отношении каждого объекта установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;  
уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.8. Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте в соответствии с приложением № 4 к настоящей Программе, который

составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности;

5.9. Приложить к акту заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в соответствии с приложениями № 6,7 к настоящей Программе.

5.10. Указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности.

5.11. Подготовить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 5 к настоящей Программе) в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемым лицам, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки, то есть для лиц, указанных в приложении № 1-3 настоящей Программы не позднее 10 сентября.

Паспорт выдается проверяемым лицам, указанным в приложениях № 1-2, не позднее 15 сентября, указанным в приложении № 3 не позднее 25 октября к настоящей Программе.

6. В случае получения уведомления проверяемого лица об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:

6.4. Провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления.

6.5. Составить новый акт по результатам повторной оценки обеспечения готовности и приложить новый оценочный лист.

6.6. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в приложениях № 1-3 к настоящей Программе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передать данные в Инспекцию государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области.

7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право:

7.4. Запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности, в случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию вышеуказанными лицами, и данными ЕТО;

7.5. проводить при необходимости по решению Комиссии визуальный осмотр объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.

8. Права и обязанности потребителей тепловой энергии:

8.1. Лица, указанные в приложении № 1-2 к настоящей Программе, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду ЕТО, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) по требованию ЕТО.

8.2. В ходе проведения оценки обеспечения готовности лица, указанные в приложениях № 1-2 к настоящей Программе, в срок, указанный в уведомлении о проведении оценки готовности, предоставляют в комиссию:

8.2.1. Документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду согласно оценочного листа, представленного в приложении № 6 к настоящей Программе – на бумажных носителях.

При этом для потребителей услуг ООО «ТК Новгородская» планируется осуществлять проверку посредством онлайн-платформы. Для получения доступа необходимо обратиться с заявлением в ООО «ТК Новгородская» для создания личного кабинета и доведения информации об адресе личного кабинета.

Потребители тепловой энергии ООО «ТК Новгородская» самостоятельно принимают решение о способе предоставления документов – на бумажном носителе или посредством онлайн-платформы .

8.2.2 Заполненный оценочный лист (приложение № 6) – на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.

9. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, лица, указанные в приложении № 1-2 к настоящей Программе, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

Приложение № 1  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой энергии  
на территории Окуловского городского поселения,  
Боровёнковского, Котовского сельских поселений

Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления и деятельности по управлению многоквартирными домами.

Лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета дома в случае, если собственниками в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

№ п/п	Наименование объекта оценки обеспечения готовности	Адрес объекта оценки обеспечения готовности	Наименование юридического лица, осуществляющего мероприятия по подготовке объекта к отопительному сезону	Сроки проведения оценки готовности*	Дата предоставления заполненных оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду**	ЕТО***
1	2	3	4	5	6	7
1	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. 2-я Комсомольская, д. 2а	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025-19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
2	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. 2-я Комсомольская, д. 4а	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025-19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
3	Многоквартирный	г. Окуловка, ул. Глинки, д. 2	ООО «МУК	21.07.2025-	22.07.2025	ООО «ТК

	жилой дом		Окуловкасервис»	19.08.2025		Новгородская»
4	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Глинки, д. 4	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	22.07.2025	
5	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Калинина, д. 1	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
6	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 5	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
7	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 7	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
8	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 9	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
9	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Чайковского, д. 1	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
10	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 46, корп. 1	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
11	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 55, корп.3	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
12	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 46, корп. 2	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	22.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
13	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 50	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
14	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 59	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025-	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
15	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Космонавтов, д. 14	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
16	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 18	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
17	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Магистральная, д. 56	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
18	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Ломоносова, д. 6	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
19	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Ломоносова, д. 4	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
20	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 42, корп. 2	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
21	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 44	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
22	Многоквартирный	г. Окуловка, Парковый переулок, д. 1	ООО «МУК	21.07.2025-	23.07.2025	ООО «ТК

	жилой дом		Окуловкасервис»	19.08.2025		Новгородская»
23	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Уральская, д.23	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
24	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Уральская, д. 25	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	23.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
25	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Уральская, д. 27	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
26	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Зорге, д. 26	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025-	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
27	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Трычкова, д. 11а	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
28	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Правды, д. 2	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
29	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Правды, д. 8	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
30	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 42	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
31	Многоквартирный жилой дом	д. Шуркино, ул. Мира, д. 8	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
32	Многоквартирный жилой дом	д. Шуркино, ул. Мира, д. 10	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
33	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Заводская, д. 4	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
34	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Карла Маркса, д. 40	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
35	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Космонавтов, д. 3	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
36	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Правды, д. 4	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	24.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
37	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Правды, д. 5	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
38	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Правды, д. 6	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
39	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Ленина, д. 17	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
40	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 55, корп. 2	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
41	Многоквартирный	г. Окуловка, ул. Ленина, д. 3а	ООО «МУК	21.07.2025-	25.07.2025	ООО «ТК

	жилой дом		Окуловкасервис»	19.08.2025		Новгородская»
42	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Ленина, д. 19б	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
43	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Ленина, д. 19в	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
44	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Ленина, д. 19а	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
45	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 4	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
46	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Космонавтов, д.11	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
47	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 22	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
48	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. 2-я Железнодорожная, д. 5	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025-	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
49	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Правды, д. 3	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	25.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
50	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Космонавтов, д. 9	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
51	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Крупской, д. 9	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
52	Многоквартирный жилой дом	п. Боровенка, ул. Калинина, д.76	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
53	Многоквартирный жилой дом	п. Боровенка, ул. Советов, д.11	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
54	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Правды, д. 1	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
55	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Белинского, д. 10	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
56	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Калинина, д. 4	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
57	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 1	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
58	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Грибоедова, д. 28	ООО «МУК Окуловкасервис»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
59	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 14	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
60	Многоквартирный	г. Окуловка, ул. Островского, д. 57	ООО «УК	21.07.2025-	28.07.2025	ООО «ТК

	жилой дом		Окуловская»	19.08.2025		Новгородская»
61	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, Парковый переулок, д. 3	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
62	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Крупская, д. 7	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
63	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Кирова, д. 13	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
64	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Грибоедова, д. 26	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
65	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Грибоедова, д. 32	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
66	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Грибоедова, д. 34	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
67	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 1	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
68	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Крупская, д. 8	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
69	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Трычкова, д. 11	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
70	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Розы Люксембург, д. 23	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
71	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 3	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
72	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Космонавтов, д. 2	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025-	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
73	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Космонавтов, д. 4	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
74	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 1а	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
75	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Ломоносова, д. 3а	ООО «УК Окуловская»	21.07.2025- 19.08.2025	28.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
76	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 4а	ООО «Фирма ОВК»	21.07.2025- 19.08.2025	29.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
77	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 6	ООО «Фирма ОВК»	21.07.2025- 19.08.2025	29.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
78	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Кирова, д. 10	ООО «Фирма ОВК»	21.07.2025- 19.08.2025	29.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
79	Многоквартирный	г. Окуловка, ул. Островского, д. 38	ООО «Мастер +»	21.07.2025-	30.07.2025	ООО «ТК

	жилой дом			19.08.2025		Новгородская»
80	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 40	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
81	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 42, корп. 1	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
82	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Кирова, д. 10а	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
83	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 42	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
84	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 48	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025-	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
85	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 58	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
86	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 55, корп. 1	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
87	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, Парковый переулок, д. 2	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
88	Многоквартирный жилой дом	п. Топорок. ул. Дзержинского, д. 3	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
89	Многоквартирный жилой дом	п. Топорок. ул. Дзержинского, д. 4	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
90	Многоквартирный жилой дом	п. Топорок. ул. Дзержинского, д. 6	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
91	Многоквартирный жилой дом	п. Топорок. ул. Дзержинского, д. 7	ООО «Мастер +»	21.07.2025- 19.08.2025	30.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
92	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Островского, д. 38а	ООО «Жилищник»	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
93	Многоквартирный жилой дом	д. Шуркино, ул. Мира, д. 2	ООО «Жилищник»	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
94	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Заводская, д. 2	ООО «Жилищник»	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
95	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 8	ООО «Жилищник»	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
96	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 2	ООО «Жилищник»	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
97	Многоквартирный жилой дом	г. Окуловка, ул. Заводская, д. 6	ООО «Жилищник»	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
98	Многоквартирный	д. Козловка, ул. Новопокровская, д. 1	ООО «Жилищник»	21.07.2025-	31.07.2025	ООО «ТК

	жилой дом			19.08.2025		Новгородская»
99	Многоквартирный жилой дом	д. Козловка, ул. Новопокровская, д. 2	ООО «Жилищник»	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
100	Многоквартирный жилой дом	п. Топорок. ул. Дзержинского, д. 1	ООО «Жилищник»	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
101	Многоквартирный жилой дом	п. Топорок. ул. Дзержинского, д. 2	ООО «Жилищник»	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»
102	Многоквартирный жилой дом	п. Топорок. ул. Дзержинского, д. 5	Непосредственное управление	21.07.2025- 19.08.2025	31.07.2025	ООО «ТК Новгородская»

Приложение № 2  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой энергии  
на территории Окуловского городского поселения,  
Боровёнковского, Котовского сельских поселений

Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках

№ п/п	Наименование объекта оценки обеспечения готовности	Адрес объекта оценки обеспечения готовности	Наименование юридического лица, осуществляющего мероприятия по подготовке объекта к отопительному сезону	Сроки проведения оценки готовности*	Дата предоставления заполненных оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду**	ЕТО***
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание школы	г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д.34	МАОУ "Средняя школа № 1 г. Окуловка	21.07.2025-19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
2	Здание школы	г. Окуловка, ул. Парфенова, д.10	МАОУ "Средняя школа №2 г. Окуловка	21.07.2025-19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
3	Здание школы	г. Окуловка, ул. Советская, д. 32	МАОУ "Средняя школа № 3 г. Окуловка	21.07.2025-19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
4	Здание спортивной школы	г. Окуловка, ул. Р. Зорге, д. 25	МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа г. Окуловка"	21.07.2025-19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
5	Здание школы	п. Топорок, ул. Дзержинского, д.10а	Филиал МАОУ СОШ п. Котово в п. Топорок "НШ-ДС" (средняя школа, детский сад)	21.07.2025-19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»

6	Здание школы	п. Боровенка, ул. Пролетарская, д. 1	МАОУ "Средняя школа п. Боровенка	21.07.2025- 19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
7	Здание школы	д. Боровно	МАОУ "Средняя школа д. Боровно	21.07.2025- 19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
8	Здание школы	п. Котово, ул. Железнодорожная, д. 1	МАОУ "Средняя школа п. Котово"	21.07.2025- 19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
9	Здание детского сада	г. Окуловка, ул. Чайковского, д. 8	МАДОУ Детский сад № 6 г. Окуловка	21.07.2025- 19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
10	Здание детского сада	г. Окуловка, ул. Правды, д. 5а	МАДОУ Детский сад № 8 г. Окуловка	21.07.2025- 19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
11	Здание детского сада	г. Окуловка, ул. Кирова, д.16а	МАДОУ Детский сад №5 г. Окуловка	21.07.2025- 19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
12	Здание детского сада	г. Окуловка, ул. 1Мая, д. 13	МАДОУ Детский сад № 4 г. Окуловка	21.07.2025- 19.08.2025	01.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
13	Здание детского сада	п. Боровенка, ул. Пролетарская, д. 16	МАДОУ "Детский сад п. Боровенка"	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
14	Здание детского сада	д. Козловка, ул. Новопокровская, д. 5	МАДОУ "Детский сад п. Боровенка" в д. Козловка	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
15	Здание детского сада	п. Котово, ул. Кирова, д. 2	МАДОУ "Детский сад п. Котово"	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
16	Здание детского сада	с. Березовик	МАДОУ "Детский сад с. Березовик"	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
17	Здание детского сада	г. Окуловка, ул. Кропоткина, д. 2б	МАОУ "Средняя школа № 3	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
18	Здание культурно- досугового центра	г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8а	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно- досуговый Центр"	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
19	Здание музыкальной школы	п. Котово, ул. Ленина 2/172	МБУ ДО «Детская школа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова» п. Котово	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
20	Здание музыкальной школы	г. Окуловка, ул. Р. Зорге, д. 25	МБУ ДО «Детская школа искусств им. Н. А. Римского- Корсакова» п. Котово	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
21	Здание библиотеки	г. Окуловка,	Муниципальное бюджетное	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК

		ул. Н. Николаева, д. 54	учреждение культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно- информационный центр»			Новгородская»
22	Здание дома культуры	п. Боровенка, ул. Кооперативная, д. 7	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Боровенковская централизованная клубная система» (Боровенковский СДК)	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
23	Здание комитета культуры	г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9	Муниципальное казенное учреждение культуры Окуловского муниципального района «Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры»	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
24	Здание дома молодежи	г. Окуловка, ул. Театральная, д. 2	МАУ "Дом Молодежи" Окуловского муниципального района	21.07.2025- 19.08.2025	04.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
25	Здание купеческого клуба	г. Окуловка, ул. Ленина, д. 51	МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр»	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
26	Спортзал	г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 22	Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Окуловка»	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
27	Здание комплексной площадки "Смена"	п. Боровенка, ул. Пролетарская, д. 1	Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Окуловка»	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
28	Здание ФОЦ «Импульс»	г. Окуловка, ул. Театральная, д. 1	Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Окуловка»	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
29	Здание комитета образования	г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9	Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования»	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
30	Здание центральной районной больницы	г. Окуловка, ул. Калинина, д. 129,	ГБУЗ "ОЦРБ" Центральная районная больница	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»

31	Здание амбулатории	п. Котово	ГБОУЗ «ОЦРБ» Котовская врачебная амбулатория	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
32	Помещение детской консультации	г. Окуловка, ул. Островского, д.42	ГБОУЗ "ОЦРБ" детская консультация	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
33	Здание стоматологической поликлиники	г. Окуловка, ул. Калинина, д. 3А	ГБОУЗ "ОЦРБ" стоматологическая поликлиника	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
34	Здание амбулатории	п. Боровенка, ул. Кооперативная, д. 1а	ГБОУЗ «ОЦРБ» Боровенковская врачебная амбулатория	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
35	Здание фельдшерско-акушерского пункта	п. Топорок, ул. Дзержинского, д. 9	ГБОУЗ "ОЦРБ" Топорковский фельдшерско-акушерский пункт	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
36	Здание социального приюта	г. Окуловка, ул. Грибоедова, д. 31	ОАУСО "Окуловский КЦСО"	21.07.2025- 19.08.2025	05.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
37	Здание социального приюта	д. Шуркино, ул. Центральная д. 1а	ОАУСО "Окуловский КЦСО"	21.07.2025- 19.08.2025	06.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
38	Здание КЦСО	г. Окуловка, ул. Володарского, д. 45	ОАУСО "Окуловский КЦСО"	21.07.2025- 19.08.2025	06.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
39	Здание администрации	г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6	Администрация Окуловского муниципального района	21.07.2025- 19.08.2025	06.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
40	Здание полиции	г. Окуловка, ул. Уральская, д. 31А	ОМВД России по Окуловскому району	21.07.2025- 19.08.2025	06.08.2025	ООО «ТК Новгородская»

Приложение № 3  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой энергии  
на территории Окуловского городского поселения,  
Боровёнковского, Котовского сельских поселений

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, владельцы  
тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями

№ п/п	Наименование объекта оценки обеспечения готовности	Адрес объекта оценки обеспечения готовности	Наименование юридического лица, осуществляющего мероприятия по подготовке объекта к отопительному сезону	Сроки проведения оценки готовности и	Дата предоставления заполненных оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	ЕТО
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная № 4	Окуловский район, п. Боровенка, ул. Калинина	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	20.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
2	Котельная № 5	Окуловский район, п. Боровенка, ул. Пролетарская	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	20.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
3	Котельная № 6	Окуловский район, д. Козловка	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	20.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
4	БМК мощностью 15 МВт	г. Окуловка, ул. Центральная	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	20.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
5	БМК мощностью 7 МВт	г. Окуловка, ул. Калинина	ООО «Тепловая Компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	20.08.2025	ООО «ТК Новгородская»

6	Котельная № 10	Окуловский район, д. Шуркино	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	21.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
7	Котельная № 15	г. Окуловка, ул. Парфенова, д.28	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	21.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
8	Котельная № 32	г. Окуловка, ул. Ленина, д.32	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	21.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
9	Котельная № 1	г. Окуловка, ул. Магистральная	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	21.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
10	Котельная № 2	г. Окуловка, ул. Правды	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	21.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
11	Котельная № 18	г. Окуловка, ул.1Мая	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	21.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
12	Котельная № 23	г. Окуловка, ул. Калинина, д.129	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	22.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
13	Котельная № 26	г. Окуловка, ул. Новгородская, д.34	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	22.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
14	Электрокотельная	г. Окуловка, ул. Ленина, д. 3	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	22.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
15	Котельная № 14	п. Топорок, Окуловский район	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	22.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
16	Котельная ТКУ-400	г. Окуловка, ул. Кропоткина, д. 30	ООО «Тепловая компания Новгородская»	20.08.2025- 18.09.2025	22.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
17	Котельная ЗАО "ОЗМФ"	г. Окуловка, ул. Грибоедова, д. 30	ЗАО "Окуловский Завод мебельной фурнитуры"	20.08.2025- 18.09.2025	22.08.2025	ООО «ТК Новгородская»
18	Котельная № 221	п. Котово, Окуловский район	Жилищно-коммунальная служба № 3/2 филиала ФГБУ «Центральное жилищно- коммунальное управление» Министерства обороны по ЛенВО	20.08.2025- 18.09.2025	22.08.2025	ООО «ТК Новгородская»

Приложение № 4  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к  
отопительному периоду 2025-2026  
годов теплоснабжающих организаций и  
потребителей тепловой энергии на  
территории Окуловского городского  
поселения, Боровёнковского,  
Котовского сельских поселений

Акт № \_\_\_\_\_

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

г. Окуловка

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Окуловского муниципального района от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_,

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_.

В период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. \_\_\_\_\_;
  2. \_\_\_\_\_;
  3. \_\_\_\_\_;
- №№ \_\_\_\_\_.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (готов/готов с замечаниями/ не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (готов/готов с замечаниями/ не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ на \_\_\_ л. в 1 экз.  
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ на \_\_\_ л. в 1 экз.  
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ на \_\_\_ л. в 1 экз.  
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой  
энергии на территории Окуловского  
городского поселения, Боровёнковского,  
Котовского сельских поселений

**ПАСПОРТ**

**Обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

Выдан

---

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к  
отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка  
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_;
  2. \_\_\_\_\_;
  3. \_\_\_\_\_;
- №№ \_\_\_\_\_.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному  
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

---

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,  
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к  
отопительному периоду)

Приложение № 6  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности  
к отопительному периоду 2025-2026 годов  
теплоснабжающих организаций и потребителей  
тепловой энергии на территории  
Окуловского городского поселения,  
Боровёнковского, Котовского сельских поселений

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)
			<b>ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ</b>			1
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее –	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Кзакон о тепл	

	Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):					
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромыв	

		<p>приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)</p>				
1.1.2		<p>Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической</p>	<p>Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя</p>	0,31	К <sub>гидр</sub>	

		эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)				
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм	
1.1.4		Установленные	Показатель	0,01	Котв	

		<p>пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под</p>	<p>назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>давлением и ответственными за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)</p>				
1.1.5		<p>Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями</p>	<p>Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов</p>	0,31	К <sub>испыт</sub>	

		<p>пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) телопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)</p>				
1.1.6		<p>Организационно- распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для</p>	<p>Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО</p>	0,01	Кперечень	

		объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)				
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	Кэспл/произв.инстр	
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической	0,01	Кпаспорт.тепл.пункт	

		соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам			
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Кштг	

		организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)				
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Крегул.темпер	

		эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)				
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	Кврез	

1.2.2		<p>Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного</p>	<p>Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду</p>	0,5	K <sub>тех.готов</sub>	
-------	--	--	---	-----	------------------------	--

		нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)				
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	К <sub>задолж</sub>	
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	К <sub>договор</sub>	
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	К <sub>свер</sub>	

		задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)				
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	К <sub>учет</sub>	
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	К <sub>провер.уз.уч</sub>	
1.4.2		Акты проверки	Показатель наличия	0,5	К <sub>провер.кип</sub>	

		контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте			
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	К <sub>жил.фонд</sub>	
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	К <sub>контур</sub>	
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с	0,3	К <sub>дезинф</sub>	

		<p>теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные</p>	<p>открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)				
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	К <sub>газ</sub>	
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	К <sub>дым.вент</sub>	
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	К <sub>догов.тех.обсл</sub>	

4	<p>Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10,</p>	<p>Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной</p>	<p>Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период</p>	0,05	К <sub>предп</sub>	
---	--	---	---	------	--------------------	--

	9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)				
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	К <sub>план</sub>	

Приложение № 7  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности  
к отопительному периоду 2025-2026 годов  
теплоснабжающих организаций и потребителей  
тепловой энергии на территории  
Окуловского городского поселения,  
Боровёнковского, Котовского сельских поселений

Оценочный лист  
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)
			<b>ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ</b>			
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Кзакон о тепл	
	ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):					

1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Кфункц	
-----	--	--	---	------	--------	--

1.1.1	Федерального закона о теплоснабжении)	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	Кшт	
-------	---------------------------------------	--	---	-----	-----	--

1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации,	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	K <sub>согл</sub>	
1.1.2.1		утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее –	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	—	N <sub>согл</sub>	
1.1.2.2		Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Количество организаций всего в системе теплоснабжения	—	N <sub>всего РСО в системе т/сн</sub>	

1.1.3		<p>Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)</p>	<p>Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление</p>	0,1	К <sub>дисп</sub>	
-------	--	---	--	-----	-------------------	--

1.1.4		<p>Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае</p>	<p>Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования</p>	0,1	Кперечень	
1.1.4.1		<p>эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной</p>	<p>Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО</p>	0,5	КпереченьОПО	

1.1.4.2		<p>безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)</p>	<p>Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО</p>	0,5	Кперечень неОПО	
---------	--	--	--	-----	-----------------	--

1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	Кэспл/произв.инстр	
-------	--	--	--	-----	--------------------	--

1.1.6		<p>Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Минэнерго</p>	<p>Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей</p>	0,1	К <sub>знаний</sub>
-------	--	---	---	-----	---------------------

1.1.6.1		<p>России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО</p>	<p>Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок</p>	0,5	К <sub>пров зн не ОПО</sub>	
1.1.6.2		<p>обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО</p>	<p>Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных</p>	0,5	К <sub>пров зн ОПО</sub>	

		(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО			
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Кобуч	
		(далее – Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)				

1.1.8		<p>Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к</p>	<p>Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО</p>	0,1	Котв	
-------	--	---	--	-----	------	--

1.1.8.1		<p>ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО</p>	<p>Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО</p>	0,5	Котв неОПО	
---------	--	---	--	-----	------------	--

1.1.8.2	(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	Котель ОПО	
---------	----------------------------------	---	-----	------------	--

1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	Кохр.труда	
-------	--	--	--	-----	------------	--

1.1.10		<p>Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)</p>	<p>Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок</p>	0,1	Ктрени	
1.2	<p>Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о</p>	<p>Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил</p>	<p>Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии</p>	0,01	Крежим.налад	

1.2.1	<p>теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)</p>	<p>Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)</p>	<p>Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения</p>	0,5	K <sub>темп.граф</sub>	
-------	--	---	--	-----	------------------------	--

1.2.2		<p>Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)</p>	<p>Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт</p>	0,5	K <sub>режим.карт</sub>	
1.3	<p>Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)</p>	<p>Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по</p>	<p>Показатель обеспечения качества теплоносителей</p>	0,01	K <sub>качест</sub>	

		<p>ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

1.4	<p>Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)</p>	<p>Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств</p>	<p>Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии</p>	0,01	K <sub>комм.учет</sub>	
-----	--	---	---	------	------------------------	--

		<p>измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательство м об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

1.5	<p>Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)</p>	<p>Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии),</p>	<p>Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта</p>	0,25	К <sub>кач.строит</sub>	
-----	--	--	---	------	-------------------------	--

		<p>протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)</p>			
--	--	--	--	--	--

1.6		Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	Кнадеж	
1.6.1	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	Косвид	

1.6.1.1		<p>технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества</p>	<p>Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации</p>	0,5	K <sub>освид не ОПО</sub>	
---------	--	---	--	-----	---------------------------	--

1.6.1.2		<p>циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической</p>	<p>Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации</p>	0,5	Косвид ОПО	
---------	--	---	---	-----	------------	--

		эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)				
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	Кобслед	

		эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)				
--	--	---	--	--	--	--

1.6.3		<p>Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)</p>	<p>Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб</p>	0,05	К <sub>дым.труб</sub>	
-------	--	---	---	------	-----------------------	--

--	--	--	--	--	--	--	--

1.6.4		<p>Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации</p>	<p>Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей</p>	0,01	Киспыт	
-------	--	--	---	------	--------	--

		тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)				
--	--	---	--	--	--	--

1.6.5		<p>Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)</p>	<p>Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей</p>	0,4	К <sub>гидр</sub>	
1.6.6		<p>Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению</p>	<p>Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке</p>	0,01	К <sub>шурф</sub>	

		которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)				
--	--	---	--	--	--	--

1.6.7		<p>Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)</p>	<p>Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов</p>	0,4	Кочист.промыв	
1.6.8		<p>Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43</p>	<p>Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов</p>	0,01	Кэлектр.сопр	

	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)				
1.6.9	Акт опробования работоспособности и оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$K_{\text{насос.стан}}$	
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны)	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	

1.6.10.1	<p>поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения</p>	<p>Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода</p>	0,5	К <sub>доготопл</sub>	
1.6.10.2		<p>Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива</p>	0,5	К <sub>запаст</sub>	
1.6.10.2.1		<p>Фактический объем запаса топлива, тыс. т</p>	—	Запас <sub>факт</sub>	
1.6.10.2.2		<p>Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т</p>	—	Запас <sub>нормат</sub>	

		<p>нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующи х в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

1.6.11		<p>Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных)</p>	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	K <sub>матер</sub>	
1.6.11.1		<p>Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных)</p>		—	% наличия запас мат факт по инвентар	

		ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)				
--	--	--	--	--	--	--

1.6.12		<p>В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций,</p>	<p>Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности</p>	0,01	Кстрах	
--------	--	---	---	------	--------	--

		подведомственны х федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационно й подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)			
--	--	---	--	--	--

1.7	<p>Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)</p>	<p>Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 , построенных</p>	<p>Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения</p>	0,01	Крезерв	
-----	---	--	---	------	---------	--

		<p>для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

1.8	<p>Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)</p>	<p>Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386</p>	<p>Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения</p>	0,01	K <sub>порядок</sub>	
-----	---	--	--	------	----------------------	--

		Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)				
--	--	---	--	--	--	--

2	<p>Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов</p>	<p>Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением,</p>	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К <sub>предп</sub>	
---	---	--	--	------	--------------------	--

<p>2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7  Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)</p>	<p>влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1</p>				
---	--	--	--	--	--

		<p>статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)</p>				
3	<p>Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)</p>	<p>План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)</p>	<p>Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду</p>	0,05	К <sub>план</sub>	

